

深圳市第十六届职工技术创新运动会暨2025年 深圳技能大赛—消防安全管理员职业技能竞赛 初赛理论知识



此题库由消防安全管理员项目竞赛执委会提供，供选手学习。如有疑问，请联系执委会。联系方式：寇老师，15989405112

序号	题干	正确答案	答案选项A	答案选项B	答案选项C	答案选项D
1	()场所应采用雨淋系统。	D	轻危险级	中危险级Ⅰ级	严重危险级Ⅰ级	严重危险级Ⅱ级
2	()级材料是指普通可燃材料(制品)，在空气中遇明火或高温作用下会立即起火或发生微燃，火源移开后继续保持燃烧或微燃。	B	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
3	()级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域的消防安全重点单位，并由应急管理部门报本级人民政府备案。	C	省	市	县	区
4	()接到报警后，迅速到场灭火行动出任总指挥；启动二级灭火应急预案；调集单位志愿消防队、微型消防站到场处置，扑救初起火灾、控制火势扩大蔓延，并指派专人到路口接应消防救援车辆。	D	消防安全责任人	消防安全管理员	保卫科长	消防安全管理人

5	()是使用者靠自身重量以一定的速度下降且具有刹停功能的一次性使用的避难逃生器材。	B	逃生缓降器	应急逃生器	逃生绳	逃生滑道
6	()是通过观察、体验和记录演练活动，比较演练实际效果与目标之间的差异，总结演练成效和不足的过程。	C	演练目标	演练动员	演练评估	演练方案
7	()是消防安全管理人员实施防火检查时最常用的方法。	B	查阅档案	询问员工	实地查看	现场检验
8	()是指发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位。	B	机关单位	消防安全重点单位	主要单位	一般单位
9	()以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业；确需动火作业时，应采取可靠的挡风措施。	B	四级(含四级)	五级(含五级)	六级(含六级)	七级(含七级)
10	()应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测；消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。	C	每日	每周	每月	每季度
11	()在正常运行时，不可能出现爆炸性粉尘混合物的环境，即使出现也仅是短时间存在的爆炸性粉尘混合物的环境。	D	0区	21区	20区	22区

12	“用火作业许可证”有效时间为一个作业周期，但最多不超过（ ）天；若中断作业超过1小时继续用火，监护人、用火人和现场负责人应重新确认。	C	1	3	5	7
13	《建筑设计防火规范》(GB 50016)规定，通风、空气调节系统的管道穿越通风、空气调节机房隔墙或楼板处应设（ ）。	B	排烟防火阀	防火阀	送风阀	防止回流阀
14	《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》、《建筑消防设施维护保养计划表》、《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不应少于（ ）年。	D	1	2	3	5
15	《消防给水及消火栓系统技术规范》规定，室外消火栓应沿高层建筑均匀布置，消火栓距路边的距离不宜大于（ ）m。	B	1	2	3	4
16	办公建筑电气竖井内设置的应急照明配电箱的防护等级不应低于（ ）。	D	IP65	IP54	IP34	IP33
17	爆炸危险环境的配线工程、照明电缆选用铜芯绝缘电缆时，铜芯导线或电缆的截面在1区应为（ ）mm ² 以上，2区应为（ ）mm ² 以上。	B	1.5； 2.5	2.5； 1.5	2.0； 1.5	1.5； 2.0
18	丙类地上生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于（ ）m ² 或同一时间的使用人数大于（ ）人时，可以只设置一个安全出口。	C	100； 5	150； 10	250； 20	400； 30

19	不可燃气体的钢瓶一般用()颜色。	A	黑色	白色	绿色	黄色
20	不做吊顶的场所采用湿式系统，当配水支管布置在梁下时，应采用()喷头。	A	直立型	下垂型	边墙型	吊顶型
21	厂房内疏散走道的净宽度不宜小于()m。	C	1.2	1.3	1.4	1.5
22	城市新建液化石油气储罐区，应选择通风良好的地点独立设置，并宜布置在城市()。	C	全年最小频率风向的下风侧	全年最大频率风向的上风侧	全年最小频率风向的上风侧	全年最大频率风向的下风侧
23	从消防安全管理的空间范围上看，消防安全管理活动具有()的特征。	B	全时性	全域性	强制性	全生命周期
24	从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于()m。	B	10	30	20	40
25	大型商业综合体的建筑面积大于或等于20万平方米时，应当至少设置()个微型消防站。	B	1	2	3	4

26	大型商业综合体设置在地下且建筑面积大于()m ² 或者座位数大于()座的餐饮场所不使用燃气。	A	150； 75	300； 100	300； 150	150； 60
27	单位微型消防站宜依据微型消防站各岗位每班次在岗人数要求配备人员，二级微型消防站每班次在岗人员不应少于()人。	B	2	4	3	6
28	单位微型消防站宜依据微型消防站各岗位每班次在岗人数要求配备人员，一级微型消防站每班次在岗人员不应少于()人。	D	2	4	3	6
29	单位消防安全责任人、消防安全管理人()应至少组织一次防火检查。	A	每月	每周	每日	每小时
30	单位消防安全制度按照其内容分为三类，属于单位消防安全制度中最根本的制度、单位开展各项消防安全管理工作的基础是()。	A	消防安全责任制度	消防安全管理制度	消防安全操作规程	消防应急处置制度
31	单位消防安全制度按照其内容分为消防安全操作规程、消防安全管理制度以及()	B	消防安全应急处置制度	消防安全责任制度	消防安全教育培训制度	消防安全目标管理制度
32	单位在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，责令改正，处()。	C	三万元以上三十万元以下罚款	五百元以下罚款	五千元以上五万元以下罚款	一万元以上三万元以下罚款

33	单位重量小于()g/m ² 的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可作为B ₁ 级装修材料使用。	A	300	600	400	500
34	单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所消耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的()给予补偿。	B	火灾发生企业	人民政府	消防支队	街道社区
35	当采用自然排烟方式时，储烟仓的厚度不应小于空间净高的()，且不应小于500mm，同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。	D	25%	15%	10%	20%
36	当火灾确认后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于()s。	B	3	5	8	10
37	当空间净高度大于()m时，防烟分区之间可不设置挡烟设施。	B	6	9	12	15
38	当利用门作为消防救援口时，根据现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB 55037)，门的最小净宽度应为()m。	A	0.8	0.9	1.0	1.1
39	当排烟风机及系统中设置有软接头时，该软接头应能在()℃的环境条件下连续工作不少于30min。	B	150	280	220	70

40	当市政给水管网设有市政消火栓时，其平时运行工作压力不应小于()MPa，供水压力(从地面算起)大于或等于()MPa。	C	0.14； 0.12	0.10； 0.20	0.14； 0.10	0.12； 0.12
41	当室内最低消火栓栓口的静水压力大于()MPa，或系统工作压力大于()MPa，应采取分区给水系统。	B	0.8； 2.4	1.0； 2.4	0.3； 2.5	0.6； 2.5
42	地铁建筑，地下换乘车站当共用一个站厅时，站厅公共区面积不应大于()m ² 。	C	2000	3000	5000	8000
43	地下或半地下建筑、一类高层建筑的耐火等级不低于()级。	A	一	二	三	四
44	低压二氧化碳储存容器的设计工作压力不应小于()MPa。	A	2.5	1.5	2.2	1.8
45	对不燃材料进行加工，并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产工厂，所属火灾危险类别为()类。	D	甲	乙	丙	丁
46	对大型群众性活动现场在举办前进行的消防安全检查，消防救援机构应当在接到()书面通知之日起三个工作日内进行检查，并将检查记录移交()。	C	本级政府； 本级 公安机关	本级政府； 本级 公安机关治安部 门	本级公安机关治安 部门； 本级公安机 关治安部门	本级公安机关； 本级 公安机关治安部门

47	对放置于仓库内的库存水带，按照规定应每隔()时间更换一次折边。	C	1个月	1个季度	半年	一年
48	对火灾自动报警系统中的区域显示器(火灾显示盘)设备进行单机通电检查时，区域显示器(火灾显示盘)应在()s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。	B	1	3	10	30
49	对某家具仓库开展检查，发现该仓库正在进行焊接作业，下列检查结果中，不符合现行行业标准《仓储场所消防安全管理通则》(XF 1131)的是()。	B	作业区域配备3具灭火级别3A的灭火器	作业区域周边5m范围内物品采用防火幕布遮盖保护	作业期间有监护人员在现场值守	仓储场所内设置禁止明火标志，焊接人员作业前办理了动火证
50	对某建筑进行防火检查，在活动挡烟垂壁的下列检查结果中，不符合现行国家标准要求的是()。	C	采用厚度为1.00mm的金属板材作挡烟垂壁	挡烟垂壁的单节宽度为2m	采用感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动触发信号	挡烟垂壁的实际挡烟高度为600mm
51	对某建筑内安装的火灾自动报警系统进行检查时，发现部分模块的连接导线余量不够，根据现行国家消防技术标准，关于模块的连接导线余量应留有不小于()mm的余量。	B	100	150	200	250
52	对某建筑内设置的防火门进行检查，其中一樘防火门型号为MFM-1221-d6B1.00-2。关于该防火门的说法错误的是()。	B	该防火门耐火完整性的时间不小于1.00h	该门为单扇防火门	该防火门耐火隔热性的时间不小于0.50h	该门为木质防火门
53	对已确定的消防安全重点单位，消防救援机构采用()的形式，告知消防安全重点单位落实本单位消防安全主体责任。	B	消防安全隐患告知函	消防安全重点单位告知书	消防责令整改通知书	消防安全专项检查通知

54	对影响公共安全的重大火灾隐患，消防救援机构应当在确定之日起()个工作日内制作、送达重大火灾隐患整改通知书。	A	3	5	7	10
55	对于采用()的高层或多层建筑，当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点处灭火设备所需的水压要求时，应设置稳压设备。	B	高压消防给水系统	临时高压消防给水系统	常高压消防给水系统	低压消防给水系统
56	对于丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性，当可燃物包装重量大于本身重量的()或可燃物包装体积大于本身体积的()时，应按丙类确定。	C	1/4； 1/3	1/3； 1/2	1/4； 1/2	3/4； 1/2
57	对于可能散发相对密度为1的可燃气体的场所，可燃气体探测器应设置在该场所室内空间的()。	B	中间高度位置	中间高度位置或顶部	中间高度位置或下部	下部
58	二级预案是针对可能发生()人以下伤亡或被困，燃烧面积大的普通建筑火灾，燃烧面积较小的高层建筑、地下建筑、人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所等特殊场所火灾的预案。	B	1	3	5	10
59	二硫化碳是无色或淡黄色有刺激性气味的易燃液体，且有毒，其毒性主要表现在()。	C	造成器官衰竭	呼吸障碍	损坏神经和血管	消化功能紊乱
60	防火分区是指在建筑内部采用()及其他防火分隔设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。	C	防火隔墙、耐火楼板	防火墙、防火楼板	防火墙、耐火楼板	防火隔墙、防火楼板

61	防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的使用面积不应小于()m ² ，开向前室的门应采用甲级防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。	B	4	6	8	10
62	防火隔间的建筑面积不应小于()m ² 。	B	4	6	8	10
63	防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于()h的不燃性墙体。	B	2	3	4	5
64	防烟楼梯间的加压送风口宜每隔()层设置一个。	B	1	2~3	4	5
65	防烟楼梯间及其前室的门应为()。	B	甲级防火门	乙级防火门	丙级防火门	特级防火卷帘
66	附设在建筑内的消防水泵房，不应设置在()。	B	地下二层	地下三层	地下一层	地上一层
67	干式系统没有()组件。	B	压力开关	延迟器	快速排气阀	末端试水装置

68	高层办公建筑一般选用()室内消火栓。	A	DN65单阀单出口	DN65单阀双出口	DN50单阀单出口	DN50双阀双出口
69	高层公共建筑每层建筑面积7000m ² ，设置火灾自动灭火系统，按照现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)，防火分区应至少划分()个。	A	3	4	5	6
70	高层和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明或所设置设施的损坏率大于()可作为综合判定要素之一。	C	10%	20%	30%	50%
71	高层建筑直通室外的安全出口上方，应设置挑出宽度不小于()m的防护挑檐。	B	0.5	1.0	1.2	1.5
72	高层民用建筑应当每年至少进行一次全要素综合演练，建筑高度超过100m的高层公共建筑应当()至少进行一次全要素综合演练。	C	每月	每季度	每半年	每年
73	高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定，当采用防止旋流器时最低有效水位的保护高度不应小于()mm。	C	50	100	150	200
74	歌舞娱乐放映游艺场所确需布置在地下或地上四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于()m ² 。	B	100	200	300	400

75	各级人民政府应当将消防工作纳入()和社会发展规划,保障消防工作和经济社会发展相适应。	C	城市规划	政府工作计划	国民经济	财政预算
76	根据《大型群众性活动安全管理条例》(国务院令第505号)举办大型群众性活动时,承办者应当在活动举办日的()日前提出安全许可申请。	A	20	10	15	30
77	根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166)要求,下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,不正确的是()。	A	点型感烟火灾探测器投入运行3年后,应每隔2年至少全部清洗一遍	每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次	每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警器装置试验至少1次	每年应对全部防火卷帘的试验至少1次
78	根据《机关、团体、企业、事业、单位消防安全管理规定》(公安部第61号令)不属于“消防安全基本情况”档案内容的是()。	B	消防安全重点部位情况	建筑消防设施和电气检测报告	各级消防安全责任人	新增消防产品、防火材料的合格证明材料
79	根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),当歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于()m ² 且经常停留人数不超过()人的厅、室可设置1个疏散门。	B	30; 10	50; 15	60; 10	120; 15
80	根据《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)的规定,每只总线短路隔离器保护的消防设备的总数不应超过()点。	C	12	26	32	48
81	根据《重大火灾隐患判定方法》,重大火灾隐患判定采用集体讨论程序时,参与人数不应少于()人;重大火灾隐患判定采用专家技术论证程序时,技术论证专家组应由当地有关行业主管部门、监督管理部门和相关消防技术专家组成,人数不应少于()人。	C	2; 3	3; 5	3; 7	4; 6

82	根据生产的火灾危险性分类标准，面粉碾磨车间的火灾危险性应确定为()。	B	甲类	乙类	丙类	丁类
83	根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)，()属于线型火灾探测器。	B	红紫外复合火灾探测器	红外光束火灾探测器	图像型火灾探测器	管路吸气式火灾探测器
84	根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)，不能划分为一个探测区域的场所是()。	D	电气管道井	建筑面积为400m ² 的会议室	建筑物闷顶	防烟楼梯间及其前室
85	根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)，关于电气火灾监控探测器设置的说法，正确的是()。	B	剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的末端配电柜内	设有消防控制室时，电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示	在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过10只时，非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路	电气火灾监控探测器发出报警信号后，应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源
86	根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)，不宜布置在民用建筑附近的厂房是()。	A	活性炭制造厂房	橡胶制品硫化厂房	苯甲酸生产厂房	甘油制备厂房
87	根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201)，下列资料的存档时间不应少于五年的是()。	B	建筑消防设施的原始技术资料	《建筑消防设施检测记录表》	《建筑消防设施巡查记录表》	《消防控制室值班记录表》

88	根据现行国家标准《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021），某人员密集场所共有从业人员100名，该场所志愿消防队队员的数量至少为（ ）名。	C	10	20	30	40
89	根据现行国家标准《消防设施通用规范》（GB 55036），消防水泵采用机械应急启动时，从接到火警至水泵达到正常运行状态的最大允许时间为（ ）min。	D	6	2	3	5
90	公共建筑内厨房的竖向排风管，应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为（ ）℃的防火阀。	B	50	70	280	150
91	公共建筑内的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口数量应经计算确定，且不应少于2个，安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m，安全出口的净宽度不应小于（ ）m。	B	1.0	1.1	1.2	1.4
92	公共娱乐场所的建筑应与其它建筑物保持一定的防火间距，一般与甲、乙类生产厂房、库房之间留有不少于（ ）m的防火间距。	D	20	25	30	50
93	供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井，且吸水高度不应大于（ ）m。	C	4	5	6	7
94	构件背火面平均温升超过初始平均温度（ ）℃，即认为丧失隔热性。	C	100	120	140	160

95	关于高层公共建筑可供消防救援人员进入的消防救援口设置要求，正确的是（ ）。	B	消防救援口的净高不应小于0.8m	消防救援口应与消防车登高操作场地相对应	消防救援口的净宽不应小于0.8m	每个防火分区设置消防救援口的数量不应少于1个
96	关于灭火器配置计算修正系数的说法，错误的是（ ）。	A	同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时，修正系数为0.3	仅设有室内消火栓系统时，修正系数为0.9	仅设有灭火系统时，修正系数为0.7	同时设置室内消火栓系统和灭火系统时，修正系数为0.5
97	关于排烟防火阀和排烟阀在其组成、设置及性能的说法错误的是（ ）。	B	两者均应安装在机械排烟系统的管道上	两者均应在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求	排烟防火阀平时应呈开启状态，排烟阀平时应呈关闭状态	两者的组成均应包括阀体、叶片和执行机构
98	关于社区微型消防站的说法，错误的是（ ）。	B	社区微型消防站应建立24h值守制度，分班编组值守	社区微型消防站除1名站长外，还应有3名以上接受过灭火技能培训的队员	社区微型消防站值班的消防队员接到警情指令后，应在3min内到场	社区微型消防站应接受当地政府或辖区消防救援机构的调度
99	关于微型消防站的说法，错误的是（ ）。	C	微型消防站以救早、灭小和“3min到场”扑救初起火灾为目标	微型消防站分为消防重点单位微型消防站和社区微型消防站两类	微型消防站的职责包括防火检查、初起火灾扑救、火灾事故调查等	微型消防站人员由消防安全重点单位、社区等专兼职消防安全人员组成
100	锅炉房、柴油发电机房内设置储油间时，应采用耐火极限不低于（ ）h的防火隔墙与储油间分隔。	C	1.0	2.0	3.0	4.0

101	过滤式消防自救呼吸器只能在空气中氧气浓度不低于()时使用。	D	12%	15%	18%	17%
102	火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备落地安装时，其底边宜高出地(楼)面()m。	A	0.1~0.2	0.2~0.3	0.3~0.4	0.4~0.5
103	火灾探测器布置时，当梁凸出顶棚的高度超过()mm，被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。	D	200	400	500	600
104	火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于()。	A	B ₂ 级的耐火铜芯电线电缆	B ₁ 阻燃电线电缆	B ₁ 铝芯电线电缆	B ₂ 级的铜芯电线电缆
105	火灾自动报警系统的下列组件中，不属于触发器件的是()。	B	线型感温火灾探测器	声光警报器	手动火灾报警按钮	一氧化碳火灾探测器
106	火灾自动报警系统中，系统模块严禁设置在()内。	C	电梯井内	电缆井内	配电柜	建筑夹层
107	机械加压送风系统中送风口的风速不宜大于()m/s。	A	7	8	9	10

108	甲、乙类物品运输车的车库与民用建筑之间的防火间距不应小于()米，与重要公共建筑之间的防火间距不应小于()米。	B	10； 25	25； 50	15； 20	25； 30
109	建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工单位降低消防技术标准、设计的，应当责令整改或者停止施工，并处()。	C	五千以上三万以下	三万以上十万以下	一万以上十万以下	三万以上三十万以下
110	建筑材料的()是指当材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和(或)化学变化。	C	防火性能	耐火等级	燃烧性能	燃烧特性
111	建筑的下列场所或部位应设置防烟设施的是()。	A	防烟楼梯间	中庭	疏散走道	无窗房间
112	建筑高度超过()m时，应设置避难层(间)。	A	100	120	150	200
113	建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层，下列关于避难层设置的说法中，错误的是()。	A	第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于60m	封闭的避难层应设置独立的机械防烟系统	通向避难层的疏散楼梯应使人员需经过避难层方能上下	避难层可兼做设备层
114	建筑高度大于24m的医疗建筑、重要公共建筑、独立建造的老年人照料设施属于()。	B	二类高层公共建筑	一类高层公共建筑	多层公共建筑	一类高层住宅

115	建筑高度为25m的医院的耐火等级不低于()级。	A	一	二	三	四
116	建筑构件背火面出现火焰且持续时间超过()s的情况即认定为丧失完整性。	A	10	5	8	15
117	建筑火灾风险评估流程顺序描述正确的是()。	A	信息采集-风险识别-评估指标体系建立-风险分析与计算-风险等级判断-风险控制措施	信息采集-风险识别-风险分析与计算-风险等级判断-评估指标体系建立-风险控制措施	信息采集-评估指标体系建立-风险识别-风险分析与计算-风险等级判断-风险控制措施	评估指标体系建立-信息采集-风险识别-风险分析与计算-风险等级判断-风险控制措施
118	建筑面积大于()m ² 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。	A	200	250	300	500
119	建筑内疏散走道上设置的疏散指示标志,宜设在疏散走道及其转角处距地面()m以下的墙面上。	A	1	2	3	4
120	建筑物本身符合消防安全重点单位界定标准的,()也要独立申报备案。	D	施工单位	监理单位	物业单位	建筑产权单位
121	净空高度不大于6m的民用建筑采用自然排烟的防烟分区内任一点至最近排烟窗(口)的水平距离不应大于()m。	C	20	35	30	50

122	考虑全部设置自动喷水灭火系统，一、二级耐火等级歌舞娱乐场所位于两个安全出口之间直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不大于()m。	B	25	31.25	37.5	43.75
123	靠外墙设置的疏散楼梯间外墙上的窗口，与两侧房间外墙上的窗口最近边缘的水平距离至少应为()m。	A	1.0	1.2	1.5	2
124	可燃物都有最低含氧量的要求，空气中大约有21%的氧，其中汽油的最低氧含量要求为()。	A	14.4%	12%	13%	15%
125	空气调节系统的风管穿越防火墙处设有防火阀，该防火阀每侧的风管采用不燃材料的长度至少应为()m。	B	1.0	2.0	1.5	3.0
126	库房内不应设置移动式照明灯具，灯具下方不应堆放物品，其垂直下方与储存物品的水平距离不应小于()m。	A	0.5	1.0	1.5	2.0
127	库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于()m。	C	0.8	0.5	0.3	1.0
128	快速响应喷头是指响应时间指数 $RTI \leq () (m \cdot s)^{0.5}$ 的闭式洒水喷头。	C	30	40	50	60

129	矿棉板的燃烧性能属于()级材料。	A	B ₁	B ₂	B ₃	A
130	每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头，其高程差不宜大于()m。	B	30	50	100	40
131	每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗，保证泵房有良好的散热条件，普通电动机房不低于()℃，柴油消防泵房不低于()℃。	A	4； 21	5； 22	6； 22	7； 21
132	灭火救援预案中的单位概况主要包括建筑情况、功能分区、主要生产储存物品和()等。	B	单位消防力量	固定消防设施	单位人员组成	单位布局
133	民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道或大厅等公共场所时，每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于()m。	C	15	20	25	30
134	民用建筑内长度大于()m的疏散走道应设置排烟设施。	B	10	20	30	40
135	民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于()MPa时，必须设置减压设施，消火栓栓口处静水压力大于()MPa，应采取分区供水。	C	0.8； 0.5	0.5； 1.0	0.7； 1.0	0.5； 0.7

136	某4层商店建筑，建筑高度为25m，每层建筑面积为4000m ² ，该建筑设置的高位消防水箱的有效容积至少应为()m ³ 。	D	12	18	50	36
137	某宾馆拟购买用于客房的消防过滤式自救呼吸器，根据现行国家标准《人员密集场所消防安全管理》(GB/T 40248)，购买的自救呼吸器有效使用时间至少为()min。	D	15	20	25	30
138	某病房楼、手术室、重症监护室配电回路的接地系统局部采用IT系统，其余部位用电设备配电回路的接地系统采用TN-S系统，下列部位或用电设备中，配电回路适宜设置剩余电流式电气火灾监控探测器的是()。	C	手术室	排烟风机	排污泵	喷淋泵
139	某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板，根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)，该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低为()。	A	A级	B ₁ 级	B ₂ 级	B ₃ 级
140	某厂房防火分区面积设置为2000m ² ，若设置自动喷水灭火系统全保护，该厂房防火分区最大允许建筑面积为()m ² 。	C	2000	3000	4000	5000
141	某大型集团利用现代通讯信息技术建立重大危险源应急队伍和应急装备信息系统；组织制定综合应急预案和专项应急预案，并对预案及时进行修订完善；与相关专业救援队伍签订救援协议；以上的一系列措施属于应急管理中的()阶段。	B	预防	准备	响应	恢复
142	某大型商业综合体建立消防档案。根据《机关、团体、企业、事业、单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)，应纳入“消防安全基本情况”档案的是()。	A	新配灭火器的消防产品合格证明材料	自动消防设施年度检测的书面结论文件	消防救援机构制发的各类法律文书	火灾隐患及整改情况记录

143	某单位的汽车喷漆车间采用二氧化碳灭火系统保护，下列关于二氧化碳灭火系统灭火机理的说法中，正确的是（ ）。	B	窒息和隔离	窒息和吸热冷却	窒息和乳化	窒息和化学抑制
144	某单位配置了一批型号为MSQ6的灭火器，配置之后一直都未被启用过，根据规范要求，该批灭火器出厂时间满（ ）年后应进行维修。	A	3	5	6	10
145	某栋一级耐火等级的高层住宅与某栋三级耐火等级的多层住宅，其防火间距不应小于（ ）m。	D	8	9	10	11
146	某独立建造且建筑面积为260m ² 的甲类单层厂房，其耐火等级最低可采用（ ）。	C	一级	二级	三级	四级
147	某多层商场，首层A、B防火分区之间有两处连接，宽度分别为35m和28m，当A防火分区与B防火分区连接部位均设有防火卷帘时，则该防火卷帘的总宽度不应大于（ ）m。	C	10	21	20	25
148	某饭店的公共厨房采用液化石油气作为燃料，饭店未设置消防控制室；关于饭店可燃气体探测报警系统的设置，错误的是（ ）。	C	可燃气体探测器设置在厨房的下部	厨房内设置的声光警报器由可燃气体报警控制器联动控制	可燃气体报警控制器设置在厨房外走廊	可燃气体探测器设置在液化石油气罐附近
149	某公共建筑地上10层，地下一层设置燃气锅炉房，根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)，燃气锅炉房采用机械通风时，锅炉房正常通风量应按换气次数不少于（ ）次/h确定。	B	12	6	3	8

150	某公共娱乐场所发生火灾，现场工作人员未履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不够成犯罪的，可处()。	C	十日以上十五日以下拘留	警告	五日以上十日以下拘留	罚款
151	某集团总部机关组织开展灭火和应急疏散预案演练后，对演练情况进行总结讲评，编制了书面总结报告；以下选项不属于总结报告编制的必要内容是()。	B	对演练指挥机构的意见	对参加演练人员组成的意见	演练的最佳顺序和时间建议	对演练情况设置的意见
152	某建筑高度120m宾馆，设有避难走道，防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，开向前室的门应采用()，前室开向避难走道的门应采用()。	D	乙级防火门，乙级防火门	甲级防火门，丙级防火门	乙级防火门，丙级防火门	甲级防火门，乙级防火门
153	某建筑高度172m的金融大楼，设有3个避难层，采用自然通风方式防烟的避难层中的避难区，应具有不同朝向的可开启外窗或开口，其可开启有效面积应大于或等于避难区地面面积的()，且每个朝向的面积均应大于或等于()m ² 。	C	1%；2.0	1%；3.0	2%；2.0	2%；3.0
154	某建筑高度36m的电视机生产厂房，耐火等级为二级，每层建筑面积300m ² ，工作人数为160人，下列关于该厂房楼梯间的说法不正确的是()。	B	楼梯间应采用防烟楼梯间	防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用时，建筑面积不应小于10m ²	可以采用室外疏散楼梯	厂房疏散走道开向前室的门，前室开向防烟楼梯间的门均应采用乙级防火门
155	某建筑高度为25m的5层工业厂房，设有室内消火栓系统，该厂房最不利点室内消火栓的栓口动压至少应为()MPa。	B	0.1	0.35	0.15	0.25
156	某建筑高度为49m的省级消防总队综合楼，其耐火等级应为()。	A	一级	二级	一级或二级	三级

157	某剧院舞台葡萄架处设置了由火灾自动报警系统启动的雨淋自动喷水灭火系统，下列系统组件中，属于该雨淋系统的是()。	B	湿式报警阀组	水流报警装置	快速响应喷头	末端试水装置
158	某商场，地上三层，每层设计安装1500只喷头，商场拟采用预作用自动喷水灭火系统，则该系统按规范要求设置的报警阀个数不宜少于()。	D	9	8	7	6
159	某商场内的防火卷帘采用水幕系统进行防护冷却，喷头设置高度为7m，水幕系统的喷水强度不应小于()。	B	0.5L/(s·m)	0.8L/(s·m)	0.6L/(s·m)	0.7L/(s·m)
160	某商场消防用电采用一级负荷，下列消防用电设备的供电，可不在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置的是()。	D	消防水泵房	消防控制室	消防电梯	防烟风机
161	某商业建筑设置的火灾自动报警系统在投入使用后，三层餐厅厨房的某火灾探测器经常误报火警，可能导致该火灾探测器误报火警的原因是()。	C	探测器与底座接触不良	探测器底座与报警总线连线脱落	探测器的选型不当	探测器所在报警总线短路
162	某鞋帽厂编制了灭火和应急疏散预案。下列应急响应措施中，不符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315)的有()。	B	一级预案由单位值班带班负责人到场指挥	三级预案由消防安全管理人到场指挥	四级预案由消防安全责任人到场指挥	五级预案调集单位所有消防力量到场处置
163	某一级耐火等级的2层商场，室内空间净高6m，标准层建筑面积为4500m ² ，每层划分成面积均等的两个防火分区，该商场至少应划分()个防烟分区。	D	9	18	6	12

164	某一类高层旅馆，某个防火分区内设有1座剪刀楼梯间作为两个安全出口。关于该楼梯间的设置要求，错误的是（ ）。	D	楼梯间应为防烟楼梯间	梯段之间隔墙的耐火极限不应低于1.00h	客房门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于10m	楼梯间的两个前室共用时，使用面积不应小于12m ²
165	某油漆喷涂车间，拟采用自动喷水灭火系统，该灭火系统应采用（ ）。	D	湿式系统	干式系统	预作用系统	雨淋系统
166	某中药材仓库内防火分区的防火墙上局部设有开口当开口采用水幕系统进行防火分隔时，水幕系统的持续喷水时间至少应为（ ）h。	D	1.0	2.0	3.0	4.0
167	配电线路接头接触不良的典型故障特征不包括（ ）。	D	接触电阻增大	产生高温	产生电弧放电	导体电流增大
168	配电箱不应直接安装在低于（ ）的装修材料上。	B	A级	B ₁ 级	B ₂ 级	B ₃ 级
169	评定固体火灾危险的主要指标是（ ）。	B	自燃点	熔点和燃点	燃点和自燃点	熔点和自燃点
170	七氟丙烷气体灭火系统储存装置的固定铭牌可不包括的内容是（ ）。	B	容器编号	容器体积	灭火剂名称	充压压力

171	气压水罐的有效容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定，但有效容积不宜小于()L。	C	50	100	150	200
172	燃烧具备的特征()。	D	物理反应、火焰、放热	化学反应、火焰、放热	物理反应、放热、发光	化学反应、放热、发光
173	人口在500人(含)以上2000人以下的自然村落、未设置消防控制室且员工人数在10人(含)以上的重点单位和未设置消防控制室的居民社区应建立()级微型消防站。	B	一	二	三	四
174	人员密集场所的疏散门不应设置门槛或其他影响疏散的障碍物，且在其()m范围内不应设置台阶。	C	1.0	1.2	1.4	1.5
175	任一层建筑面积大于()m ² 的商店、展览、财贸金融、客运和货运或类似用途的建筑，应设火灾自动报警系统。	A	1500	1000	1200	1300
176	三级灭火和应急疏散预案是针对可能发生()人以上()人以下伤亡或被困，燃烧面积小的高层建筑、地下建筑、人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所等特殊场所火灾的预案。	D	1； 3	2； 5	3； 5	3； 10
177	商场餐饮区使用明火的厨房与就餐区域采用防火隔墙分隔时，防火隔墙的耐火极限至少应为()h。	C	1.0	1.5	2.0	2.5

178	商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层，每个分隔单元建筑面积不大于()m ² 的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。	C	200	500	300	1000
179	生产、储存易燃易爆危险品的大型企业应当建立()。	B	企业消防队	专职消防队	社区消防队	全职消防队
180	生产厂房在划分防火分区时，确定防火分区建筑面积的主要因素不包括()。	B	生产的火灾危险性类别	厂房内火灾自动报警系统设置情况	厂房的层数和建筑的高度	厂房的耐火等级
181	生产车间内氧气瓶与乙炔瓶的安全距离应保持()m以上。	B	3	5	8	10
182	湿式系统主要由闭式喷头、湿式报警阀组、()、末端试水装置、管道和供水设施等组成。	A	水流指示器	电磁阀	排气阀	探测器
183	使用点型感温火灾探测器功能试验器触发感温火灾探测器，观察感温火灾探测器的报警确认灯是否常亮，火灾报警控制器是否在()s内显示感温火灾探测器火警报警信息，发出火警声响，火警指示灯点亮。	B	3	10	5	30
184	使用推车式灭火器时，应在距离燃烧物()m左右处进行喷射操作。	B	5	10	15	20

185	室内消火栓栓口动压大于()MPa时，必须设置减压装置。	A	0.7	0.3	0.35	0.5
186	室外消防给水按()分类，可分为独立消防给水系统；生活、消防合用给水系统；生产、消防合用给水系统；生产、生活、消防合用给水系统。	B	水压	用途	管网	范围
187	所有与乙炔相接触的部件(包括：仪表、管路、附件等)不得由铜银以及铜(或银)含量超过()的合金制成。	C	30%	50%	70%	60%
188	逃生缓降器使用次数满()次，要将缓降器拆卸检查，清洁及更换润滑脂。	C	30	40	50	100
189	特种设备作业人员未取得相应资格证书上岗操作，属于哪类安全隐患()。	D	管理缺陷	设备缺陷	环境缺陷	人的不安全行为
190	危险品编号有五位阿拉伯数字组成，后三位代表该物品在该类物品中的危险性顺序，后三位数值越小，危险性越()。	B	大	小	无关	没有
191	微型消防站人员配备不少于()人。	B	5	6	7	8

192	为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定，与所属厂房的防火间距不应小于（ ）m。	C	4	5	6	8
193	下列不属于对消防安全重点工种的管理要求的是（ ）	D	实行持证上岗制度	制定和落实岗位消防安全责任制度	抓好重点工种人员的日常管理	为重点工种人员购买保险
194	下列不属于火灾隐患整改程序的是（ ）。	D	立即消除或提出整改方案	实施整改并保证安全	整改情况上报	追踪记录整改情况并制作整改档案
195	下列不属于微型消防站站长职责的是（ ）。	C	组织制定各项管理制度和灭火应急预案	组织开展防火巡查、消防宣传教育	熟练掌握器材性能和操作使用方法	指挥初起火灾扑救和人员疏散
196	下列不属于消防安全管理情况的是（ ）。	D	年度消防工作计划	消防经费投入情况	消防安全例会记录	灭火和应急疏散预案
197	下列不属于消防安全重点部位情况的是（ ）。	A	消防供水设施	配电室	消防控制室	柴油发电机房
198	下列场所中，不宜选择感烟探测器的是（ ）。	C	汽车库	计算机房	发电机房	电梯机房

199	下列场所中，消防用电应按一级负荷供电的是()。	D	座位数超过3000个的体育馆	建筑高度为40m的丙类仓库	建筑高度为30m的乙类生产厂房	建筑高度为55m的住宅建筑
200	下列地上场所中，不能设置一个疏散门的是()。	C	位于两个安全出口之间，面积为50m ² 的幼儿园教室	位于袋形走道两侧，面积为120m ² 的会议室	位于走道尽端，面积为50m ² 的小学教室	建筑面积为50m ² 且限定人数为15人的卡拉OK厅
201	下列工业建筑中，可采用三级耐火等级的是()。	D	建筑面积为1500m ² 的金属冶炼车间	建筑面积为350m ² 的氨压缩机房	蒸发量为7t/h的燃煤锅炉	独立建造的建筑面积为280m ² 的单层制氧车间
202	下列供电方式中，不属于一级负荷的是()。	A	来自同一变电站的两个6kV回路	来自两个35kV的区域变电站的电源	来自两个不同发电厂的电源	来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源
203	下列关于布置在民用建筑内的柴油发电机房平面布置的说法，错误的是()。	B	宜布置在首层或地下一、二层	采用乙级防火门	不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴临	应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
204	下列关于触发器件的说法中，正确的是()。	D	触发器件就是火灾探测器，其作用是自动或手动产生火灾报警信号	触发器件就是手动火灾报警按钮，其作用是自动或手动产生火灾报警信号	触发器件就是手动火灾报警按钮，其作用是手动产生火灾报警信号	触发器件主要有火灾探测器和手动火灾报警按钮，其作用是自动或手动产生火灾报警信号
205	下列关于歌舞娱乐放映游艺场所的平面布置的说法，错误的是()。	D	不应布置在地下二层及以下楼层	宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位	不宜布置在袋形走道的两侧或尽端	地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于5m

206	下列关于火灾自动报警系统区域显示器的设置要求不正确的是()。	A	区域显示器当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.5m~1.8m	一般情况下,每个报警区域宜设置一台区域显示器	当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器	区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位
207	下列关于减压阀设置的说法,正确的是()。	C	减压阀的出口处应设置过滤器	减压阀应设置在报警阀组出口后	减压阀后应设置压力试验排水阀	比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装
208	下列关于建筑室内消火栓设置的说法,错误的是()。	B	消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量	设置室内消火栓的建筑,层数超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓	冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内	屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口设置消火栓
209	下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()。	C	如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求	如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求	如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求	A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件
210	下列关于室外消防给水管道布置的说法,不正确的是()。	B	室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网	管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN150	消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个	室外消防给水当采用一路消防供水时可采用枝状管网
211	下列关于消防电梯前室设置的说法中,错误的是()。	A	住宅建筑单独设置的消防电梯前室,使用面积不应小于4.5m ²	设置在仓库连廊的消防电梯可不设置前室	兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔	消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m ³

212	下列关于消防控制室平面布置的说法中，错误的是（ ）。	C	设置在首层或地下一层靠外墙部位	应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，疏散门应直通室外或安全出口	设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消控室设备正常工作的房间附近	严禁与消控室无关的电气线路和管路穿过
213	下列关于消防水泵接合器设置的说法，不正确的是（ ）。	C	墙壁式消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m	消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行	地下式消防水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m，且不应小于井盖的直径	墙壁式消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙下方
214	下列检查结果中，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)的是（ ）。	A	疏散走道上的指示灯安装在侧墙上，转角处灯具距边墙的距离为1.5m	某安全出口在疏散走道侧边，疏散走道上方增设了指向安全出口的方向标志灯	某吊装式安装的安全出口标志灯距安全出口所在墙面的距离为30mm	保持视觉持续的方向标志灯设置在疏散通道地面中心位置，间距为2.8m
215	下列建筑防爆措施中，不属于预防性技术措施的是（ ）。	B	加强通风防尘	屋顶泄压	利用惰性介质进行保护	设置可燃气体浓度报警装置
216	下列建筑外墙所采用的装饰材料不符合相关规范要求的是（ ）。	A	建筑高度为20m的办公楼，外墙采用B ₂ 级装修材料	建筑高度为18m的商场，外墙采用B ₁ 级装修材料	建筑高度为54m的高级酒店，外墙采用A级装修材料	建筑高度为28m的展览馆，外墙采用B ₁ 级装修材料

217	下列建筑中，消防用电应按二级负荷供电的是()。	A	建筑高度为24m且室外消防用水量为35L/s的乙类厂房	建筑高度为5m且室外消防用水量为30L/s的丙类厂房	建筑高度为30m且室外消防用水量为25L/s的丙类仓库	建筑高度为18m且室外消防用水量为25L/s的乙类仓库
218	下列建筑中，应设置防烟楼梯间的有()。	B	建筑高度为24m的电子元件装配厂房	建筑高度为28m的医院病房楼	建筑高度为24m的老年人照料设施	建筑高度为33m的住宅建筑
219	下列建筑中，应设置封闭楼梯间的是()。	D	建筑高度为33m的写字楼	建筑高度为25m的图书馆，藏书120万册	建筑高度为28m的病房楼	建筑高度为33m的住宅楼
220	下列可燃液体中，火灾危险性为甲类的是()。	C	戊醇	丙烷	异丙醇	乙二醇
221	下列民用建筑场所或部位可不设置排烟设施的是()。	B	四层的网吧	长度为20m的室内疏散走道	中庭	地下一层的游戏室
222	下列哪类场所可以设置在地下或半地下()。	C	甲、乙类生产场所	有粉尘爆炸危险的生产场所、滤尘设备间	丙类仓库	邮袋库、丝麻棉毛类物质库
223	下列哪些情形可直接判定为重大火灾隐患()。	C	地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统	地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统	公众聚集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品	人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建

224	下列气体灭火系统分类中，属于按其结构特点划分的是（ ）。	D	局部应用灭火系统	单元独立灭火系统	全淹没灭火系统	管网灭火系统
225	下列气体中，爆炸下限大于10%的是（ ）。	A	一氧化碳	丙烷	乙炔	丙烯
226	下列系统中不具备直接灭火能力的是（ ）。	B	预作用系统	水幕系统	干式系统	雨淋系统
227	下列选项中，不属于灭火和应急疏散预案内容的是（ ）。	D	报警和接警处置程序	组织机构	应急疏散的组织程序和措施	员工的消防培训计划
228	下列自动喷水灭火系统中，可由火灾自动报警系统联动开启报警阀的是（ ）。	C	干式系统	湿式系统	雨淋系统	防护冷却系统
229	相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中，相邻一侧外墙为防火墙，屋顶的耐火极限不低于1.0h时，其防火间距（ ）。	D	不小于10m	不小于12m	不小于13m	不限
230	消防安全标志产品按照使用功能分为：火灾报警装置标志、紧急疏散逃生标志、灭火设备标志、禁止和警告标志等（ ）类。	D	三	四	五	六

231	消防安全管理的依据主要包括：公共政策依据、法律依据和（ ）	A	标准依据	法律解释依据	国家标准依据	技术依据
232	消防安全管理员是人力资源和社会保障部公布的一种职业，以下哪项工作不属于消防安全管理员的工作范畴（ ）。	D	实施日常消防安全管理	组织应急疏散	组织扑救初起火灾	消防设施维保
233	消防安全重点单位的界定程序包括申报、核定、告知、公告等步骤，（ ）是消防救援机构接到申报后，对申报备案单位的情况进行核实确定，按照分级管理的原则，对确定的消防安全重点单位进行登记造册。	B	申报	核定	告知	公告
234	消防安全重点单位的界定程序中，单位应向所在地（ ）申报。	C	公安派出所	人民政府	消防救援机构	安全生产监督管理局
235	消防安全重点单位或其他单位的消防安全重点部位应（ ）进行防火巡查。	C	每月	每周	每日	每小时
236	消防安全重点单位依法确定的消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、消防控制室值班操作人员等，自确定或者变更之日起（ ）个工作日内，向当地消防机构报告备案。	D	1	7	3	5
237	消防安全重点单位应对消防安全管理情况（ ）组织一次自我评估。	A	每月	每半月	每季	每年

238	消防车登高面是消防灭火救援的重要设施，下列关于消防车登高面设置的说法中，错误的是（ ）。	D	高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地	消防车登高面靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m，且不应大于10m。	消防车登高面的坡度不宜大于3%	高层建筑的消防车登高面不应布置裙房
239	消防电梯应能每层停靠，其载重量不小于800kg，从首层至顶层的运行时间通常不大于（ ）s。	C	10	30	60	120
240	消防工作计划的正文通常由前言、（ ）和结束语等部分组成。	A	主体	背景	目的	单位名称
241	消防救援口的窗口间距不宜大于（ ）m，且每个防火分区的救援窗口不应少于（ ）个，设置位置应与消防车登高操作场地相对应。	B	10； 2	20； 2	30； 2	15； 2
242	消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时，宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护，并应敷设在非燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜（ ）mm。	D	大于50	小于50	大于40	小于30
243	消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后，联动开启该防火分区内（ ）前室及合用前室的常闭送风口，同时开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机。	D	着火层	着火层及下层	着火层及上层	着火层及相邻上下两层
244	消防区域联防协作组织的单位微型消防站，在其它单位发生火灾后，应按照“一处着火，多点出动”的要求，根据火警信息或调派指令，（ ）分钟内启动联动响应，携带灭火救援装备赶赴起火地点协同作战。	A	5	3	6	10

245	消防设备不能由设备所在防火分区的配电小间采用树干式供电的是()。	C	排烟风机	电动挡烟垂壁	消防电梯	防火卷帘
246	消防水泵房其内部装修应全部采用()装修材料。	A	A级	B ₁ 级	B ₂ 级	B ₃ 级
247	消防水泵接合器的给水流量宜按每个()计算。	B	5L/s~15L/s	10L/s~15L/s	10L/s~25L/s	15L/s~20L/s
248	消防水泵控制柜设置在消防水泵控制室时，其防护等级不应低于()。	A	IP30	IP40	IP55	IP54
249	消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时，消防水泵控制柜的防护等级至少应为()。	D	IP30	IP46	IP64	IP55
250	消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作，从接到启泵信号到水泵正常启动时间不应大于()s。	C	30	60	120	300
251	消防水池的总蓄水有效容积大于()m ³ 时，宜设置两格能独立使用的消防水池；当大于()m ³ 时，应设置能独立使用的两座消防水池。	C	500； 800	800； 1000	500； 1000	500； 500

252	消防用电设备供配电系统启动装置要求，当消防用电负荷为一级时，应设置自动启动装置，并在主电源断电后()s内供电；当消防负荷为二级且采用自动启动方式有困难时，可采用手动启动装置。	C	10	20	30	40
253	氧气瓶的标识为()。	A	外表颜色为天蓝色、瓶上的字样颜色为黑色	外表颜色为天蓝色、瓶上的字样颜色为红色	外表颜色为黑色、瓶上的字样颜色为黄色	外表颜色为黑色、瓶上的字样颜色为红色
254	液化石油气气瓶的总容积不大于()m ³ 的瓶组间与所服务的其他建筑贴邻时，应采用天然气化方式供气。	A	1	2	3	5
255	一个防护区内设置了5台预制七氟丙烷灭火装置，启动时其动作响应时差不得大于()s。	D	1	3	5	2
256	一类高层建筑自备发电设备的切换要求是()。	A	应设有自动启动装置，并能在30s内供电	应设有自动启动装置，并能在60s内供电	当采用自动启动有困难时，可采用手动启动装置	当采用自动启动有困难时，可采用手动启动装置，但应在60s内供电
257	医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m ² 的公共建筑和总建筑面积大于20000m ² 的地下、半地下建筑的备用电源连续供电时间不应小于()h。	B	0.5	1.0	1.5	2.0
258	医院和疗养院的住院部分可以设置在()。	D	独立建筑，地下一层	合建建筑，地下一层	独立建筑，地下二层	合建建筑，地上一层

259	依据《仓库防火安全管理规则》，库存物品要分类、分垛储存，垛与垛的间距不小于()m。	B	0.5	1.0	1.5	2.0
260	依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，消防安全重点单位对每名员工应当至少()进行一次消防安全培训。	D	每月	每季度	每半年	每年
261	依据《建筑灭火器配置设计规范》，手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部距离地面高度不应大于()m。	C	1.0	1.2	1.5	1.3
262	依据《灭火器维修与报废规程》，干粉灭火器从出厂日期算起，达到()年，必须报废。	C	3	6	10	12
263	依据《突发事件应对法》，国家建立()为主的应急管理体制。	B	以人为本、预防为主、综合协调、分类管理、分级负责	统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理	预防为主、防治结合、分类管理、分级负责、综合协调	安全第一、预防为主、综合治理、社会参与、综合管理
264	乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于()m，与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于()m。	D	50；50	30；30	30；50	50；30
265	乙炔是无色有()气味的易燃易爆气体。	B	腐臭味	大蒜味	芳香味	霉味

266	以下关于避难走道描述正确的是()。	B	避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h，楼板的耐火极限不应低于2.00h	避难走道直通地面的出口不应少于2个，并应设置在不同方向	避难走道内部装修材料的燃烧性能应为B ₁ 级	防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的建筑面积不应小于6.0m ²
267	以下关于下沉式广场描述正确的是()。	A	分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m	室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途，其中用于疏散的净面积不应小于196m ²	确需设置防风雨篷时，防风雨篷不应完全封闭，四周开口部位应均匀布置，开口的面积不应小于该空间地面面积的25%，开口高度不应小于1.2m	开口设置百叶时，百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的80%计算
268	以下哪项不属于粉尘爆炸的必备条件()。	D	可燃性粉尘	助燃剂(氧气)	封闭空间	充足的水分
269	以下哪一项不是消防安全四个能力的内容()。	D	检查消除火灾隐患能力	组织扑救初期火灾能力	组织人员疏散逃生能力	组织火灾原因调查能力
270	以下哪种情况属于违规动火作业()。	D	办理动火作业审批手续	动火作业现场配备消防器材	在易燃易爆区域采取防火措施动火	动火作业人员未持证上岗
271	应急预案的编制依据中，防火灭火技能属于()。	B	客观依据	主观依据	法规依据	本单位消防安全制度

272	硬PVC塑料地板，通常被认定为()材料。	B	不燃	难燃	可燃	易燃
273	用火期间，距用火点()m内严禁排放各类可燃气体，()m内严禁排放各类可燃液体。	A	30； 15	20； 10	30； 10	20； 15
274	用于保护1kV以上的供电线路的电气火灾监控系统，其测温式火灾监控探测器宜选择下列哪种探测器()。	D	非接触式	独立式	接触式	光栅光纤测温式
275	由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统，配水管道充水时间不宜大于()min。	A	1	2	3	5
276	原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准的规定值的()可作为综合判定要素之一。	C	30%	40%	50%	60%
277	在A类火灾场所灭火器的最低配置基准中，严重危险级的单具灭火器最小配置灭火级别是()。	B	4A	3A	2A	1A
278	在BC类火灾场所灭火器的最低配置基准中，中危险级每具灭火器最小配置灭火级别是()。	C	3A	21B	55B	89B

279	在标准耐火实验条件下，对一墙体进行耐火极限实验，实验记录显示，该墙体在受火作用至0.5h时粉刷层开始脱落，受火作用至1.0h时背火面的温度超过规定值，受火作用至1.20h时出现了穿透裂缝，受火作用至1.50h时墙体开始垮塌。该墙体的耐火极限是（ ）h。	A	1.0	0.5	1.2	1.5
280	在标准耐火实验条件下，判断承重墙的耐火极限时不需要考虑的因素是（ ）。	A	墙体厚度	承载能力	完整性	隔热性
281	在初期火灾处置程序和措施中，发生火灾时，起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量，在第一时间采取相应措施。下列不属于第一时间应采取的措施的是（ ）。	C	灭火器材、设施附近的员工利用现场灭火器、消火栓等器材、设施灭火	电话或火灾报警按钮附近的员工打“119”电话报警、报告消防控制室或单位值班人员	灭火行动组根据火灾情况利用本单位的消防器材、设施扑救火灾	安全出口或通道附近的员工负责引导人员进行疏散
282	在计算建筑高度时，可不考虑的影响因素是（ ）。	D	建筑室外设计地面高度	屋面形式	屋面辅助用房的建筑面积	地下室的顶板面高出室外设计地面的高度
283	在扑救有害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩带防护面具，采取防护措施。由于过滤式防毒面具的局限性，在扑救毒害物品火灾时应尽量使用（ ）。	A	隔离式空气呼吸器	过滤式防毒面具	长管式面具	过滤式防尘面具
284	在外租商店的防火巡查中，发现（ ），应当告知危害，协助当场改正。	A	经营过量易燃易爆危险品	电源线破损	电气线路有超负荷现象	灯具、电源开关不符合安全要求
285	在自动喷水灭火系统中，下列不属于仓库危险I级的是（ ）。	B	牛奶仓库	纸张仓库	婴儿奶粉仓库	矿泉水仓库

286	在自动喷水灭火系统中，下列属于中危险II级的是()。	A	书库	高层民用建筑	医院	图书馆(书库除外)
287	在自动喷水灭火系统中，住宅建筑的火灾危险等级属于()。	A	轻危险级	中危险级II级	严重危险I级	中危险I级
288	在自动喷水灭火系统中，总建筑面积为5000m ² 及以上的地上商场的火灾危险等级属于()。	B	轻危险级	中危险级II级	严重危险I级	中危险I级
289	正压式空气呼吸器气瓶的最高工作压力是()MPa。	C	20	25	30	35
290	窒息灭火法是指通过隔绝空气，消除()，使燃烧区内的可燃物质无法获得足够的氧化剂(氧气)，从而使燃烧停止。	B	可燃物	助燃物	易燃物	引火源
291	中型方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时，标志灯的最大设置间距为()m。	D	15	10	30	20
292	重大危险源是指生产、运输、使用、储存危险化学品或者处置废弃危险化学品，且危险化学品()等于或者超过临界量单元(场所和设施)。	B	成份	数量	质量	体积

293	重点工程的施工现场符合消防安全重点单位界定标准的，由()负责申报备案。	D	监理单位	设计单位	建设单位	施工单位
294	专职消防队的建立，应当符合国家有关规定，并报()验收。	A	当地消防救援机构	市级应急管理机构	省级应急管理机构	省级消防救援机构
295	自动喷水灭火系统的喷头按其安装方式分类时，不包括()。	C	直立型喷头	下垂型喷头	特殊型喷头	边墙型喷头
296	自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级共分为()类8级。	A	四	五	六	七
297	综合判定重大火灾隐患的步骤()。	A	确定建筑或场所类别-判定要素的情形和数量-进行综合判定-排除不应判定情形	确定建筑或场所类别-进行综合判定-判定要素的情形和数量-排除不应判定情形	确定建筑或场所类别-排除不应判定情形-判定要素的情形和数量-进行综合判定	判定要素的情形和数量-确定建筑或场所类别-进行综合判定-排除不应判定情形
298	总建筑面积大于20000m ² 的地下或半地下商店，应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于()h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m ² 的区域。	C	1.0	1.5	2.0	3.0
299	组织疏散逃生通常按照()的顺序进行，以疏散至安全区域为主要目标。	B	着火层→着火层下层→着火层上层	着火层→着火层上层→着火层下层	着火层上层→着火层→着火层下层	着火层下层→着火层→着火层上层

300	组织专家技术论证，形成结论性判定意见，结论性判定意见应由（ ）以上的专家同意。	A	三分之二	四分之三	五分之四	二分之一
301	（ ）应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。	ABC	附设在建筑内的消防控制室	附设在建筑内的消防水泵房	附设在建筑内的变配电室	柴油发电机房内设置储油间时与储油间的隔墙
302	“做好火灾预防工作”的具体措施包括（ ）。	ABCD	制定消防发展规划	全面落实消防安全责任	单位日常消防管理	开展全民消防宣传教育
303	A级工种是指引起火灾的危险性极大，在操作中不慎或违反操作规程易引起火灾事故的岗位操作人员，下列属于A级工种的是（ ）。	ABC	从事可燃气体、液体设备的焊接、切割	使用易燃溶剂的机件清洗、油漆喷涂	液化石油气、乙炔气的灌瓶	消防控制室值班人员
304	D级建筑材料及制品燃烧性能的附加信息包括（ ）。	CD	a0（或a1、a2）	t0（或t1、t2）	s1（或s2、s3）	d0（或d1、d2）
305	按照《建筑设计防火规范》的规定，下列建筑或场所应设置室内消火栓系统的是（ ）。	ACD	建筑高度为30m的办公楼	建筑高度为20m的住宅建筑	占地面积为400m ² 的厂房	体积为6000m ³ 的候车楼
306	采用传动管控制雨淋报警阀时，应由（ ）直接启动消防水泵。	BCD	火灾自动报警系统	消防水泵出水干管上设置的压力开关	报警阀组压力开关	高位消防水箱出水管设置的流量开关

307	单位消防安全管理的原则是单位从事消防安全管理活动必须遵循的共同准则和基本要求，下列属于单位消防安全管理的原则有()。	ABCD	自我管理、主体责任的原则	谁主管、谁负责的原则	全员参与的原则	科学管理的原则
308	单位消防安全资金投入应当遵循的基本原则()。	ACD	足额原则	重点原则	优先原则	核查原则
309	单位应当接受消防安全专门培训的人员有()。	BCD	工种技术人员	单位的消防安全责任人、消防安全管理人	专、兼职消防管理人员	消防控制室的值班、操作人员
310	二氧化碳灭火剂适用于扑救()。	ABC	灭火前可切断气源的气体火灾	石蜡、沥青等可熔化固体火灾	固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾	氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾
311	根据《消防法》的规定，机关、团体、企业、事业等单位应制定灭火和应急疏散预案，下列属于灭火和应急疏散预案内容的是()。	BCD	单位的基本情况	组织机构	应急疏散的组织程序和措施	报警和接警处置程序
312	根据《消防法》的规定，机关、团体、企业、事业等单位应制定灭火和应急疏散预案，预案中的组织机构应包括()。	ACD	疏散引导组	警戒组	通信联络组	灭火行动组
313	根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)下列自动喷水灭火系统中不采用传动管启动的有()。	ACD	湿式系统	雨淋系统	干式系统	预作用系统

314	根据现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB 55037)，消防应急照明灯具设置部位的地面最低水平照度不应低于10.0lx的场所所有()。	ACD	封闭楼梯间	人员密集场所的疏散走道	避难走道	防烟楼梯间前室
315	关于机械排烟系统的设置要求，正确的是()。	ACD	室内空间净高不大于3m的区域，排烟口可设置在其净空高度的1/2以上	建筑面积小于100m ² 且需要设置机械排烟系统的房间，可通过走道排烟	由火灾自动报警系统联动开启的排烟阀，应在现场设置手动开启装置	排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反
316	管网气体灭火系统有()启动方式。	ABC	自动控制	手动控制	机械应急	远程操作
317	焊接的种类很多，按照焊接过程中金属所处状态和工艺特点的不同，一般将焊接分为()、()和()等三大类。	ABC	熔化焊	压力焊	钎焊	爆炸焊
318	焊接与切割作业的火灾危险性主要有()。	ABC	可燃助燃气体的火灾危险	高温辐射热源的危险	焊割火花飞溅的危险	焊接与切割的易燃易爆危险
319	合用建筑或多产权建筑的统一管理单位对公众开展消防安全宣传教育可采取以下形式()。	ABCD	在公共活动场所的醒目位置设置消防安全宣传栏	在建筑消防设施和器材的显著部位设置消防安全标识	根据需要编印场所消防安全、火灾报警、自救逃生等宣传资料供公众取阅	利用单位广播、视频设备播放消防安全知识
320	火灾高危单位除履行消防安全重点单位的职责外，还应履行下列职责()。	ABCD	依照相关规定开展消防安全“四个能力”	实行消防安全“户籍化”管理工作	建立消防安全评估制度，定期开展消防安全评估	按照有关规定组建专职、志愿消防队，配备人员、装备和场地

321	火灾自动报警系统的基本形式有()。	ACD	区域报警系统	消防联动控制系统	控制中心报警系统	集中报警系统
322	火灾自动报警系统各组成部分功能的叙述正确的是()。	ACD	火灾探测器可对烟雾温度、火焰辐射、气体浓度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号	手动火灾报警按钮可自动方式产生火灾报警信号	火灾报警控制器的作用是接收显示和传递火灾报警信号,记录报警的具体部位和时间、监视探测器及系统自身的工作状态,并执行相应辅助控制等任务	消防联动控制器是按设定的控制逻辑关系向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备
323	机关、团体、企业、事业、单位应当履行下列消防安全职责()。	ABCD	组织防火检查,及时消除火灾隐患	制定消防安全制度、消防安全操作规程	针对本单位的火灾特点对职工进行消防宣传教育	按照国家有关规定配置消防设施和器材,设置消防安全标志,并定期组织检查,确保消防设施和器材完好有效。
324	机械加压送风系统打开时,下列压力对比能满足要求的是()。	ACD	防烟楼梯间压力>前室压力	走道压力>前室压力	走道压力>房间压力	防烟楼梯间压力>房间压力
325	建筑材料及其制品燃烧性能等级附加信息包括()。	ABD	产烟特性	燃烧滴落物/微粒	耐火极限	烟气毒性
326	举办大型群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可,做到()。	ABCD	制定灭火和应急疏散预案并组织演练	明确消防安全责任分工	保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效	保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定

327	某购物中心，地6层，地下3层，建筑高度28m，每层建筑面积为5000m ² 。根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181），检查发现的下列问题中，属于重大火灾隐患综合判定要素的是（ ）。	ACD	消防电梯无法正常运行	未设置自动喷水灭火系统	消防车登高操作场地被占用	用于防火分隔的防火门、防火卷帘损坏率为55%
328	某酒店建筑高度为25m，对该酒店进行检查，下列检查结果中，不符合《高层民用建筑消防安全管理规定》的有（ ）。	AD	每年对全体员工开展一次消防安全教育培训	公共区域电子显示屏流动播放消防安全提示和消防安全知识	每季度组织开展一次专项灭火和疏散演练	外墙上设置的广告牌采用难燃材料
329	内部装修应全部采用燃烧性能等级为A级装修材料的有（ ）。	ABC	消防水泵房	排烟机房	变压器室	消防控制室
330	燃油或燃气锅炉不应布置在（ ）。	ACD	教学楼上一层	自动化生产车间内	图书馆下一层	门诊楼贴邻
331	室内消火栓的检查方法包括（ ）。	ABCD	查看室内消火栓、水枪、水带是否齐全完好，有无生锈、漏水	室内消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活	消防栓箱及箱内配装的消防部件外观有无损坏，涂层是否脱落	箱门玻璃是否完好无缺
332	水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa，并符合以下规定（ ）。	ABD	应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上	应安装检修、测试用的阀门	与报警阀连接的管道，其管径应为25mm	安装后的水力警铃启动时，警铃声压级应不小于70dB
333	特殊消防设计的要求体现在被动防火、主动防火、安全疏散与消防应急照明和疏散指示系统、消防救援等方面。其中属于被动防火的有（ ）。	ABC	建筑结构	防火分区	防火间距	排烟系统

334	图书馆、展览馆和博物馆应将()等确定为消防安全重点部位。	ABCD	陈列展览厅、装裱及修复室	藏品库	报告厅、影视厅及互动体验室	资料、贵重物品和重要历史文献收藏室
335	下列()属于人员密集场所。	BCD	学校办公室	医院门诊楼	公共娱乐场所	宾馆
336	下列存储物品中，火灾危险类别属于甲类的有()。	BC	樟脑油	石脑油	汽油	润滑油
337	下列关于老年人照料设施平面布置的说法，正确的是()。	ABD	对于一、二级耐火等级建筑，不应布置在楼地面设计标高大于54m的楼层上	对于三级耐火等级建筑，应布置在首层或二层	老年人公共活动用房、康复与医疗用房，应布置在地下一层及以上楼层，当布置在半地下或地下一层、地上四层及以上楼层时，每个房间的建筑面积不应大于200m ² 且使用人数不应大于15人	居室和休息室不应布置在地下或半地下
338	下列关于室外消火栓安装的说法，正确的有()。	BCD	地下式消火栓应安装在消火栓井内，消火栓井的内径不宜小于1.2m	地下式消火栓应设置永久性固定标志	消火栓栓口安装高度允许偏差为±20mm	地下式消火栓顶部出水口应正对井口

339	下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中，正确的有()。	ABC	应安装在便于消防车接近使用的地点	墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方	墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m	距室外消火栓或消防水池的距离宜为5m~40m
340	下列关于医疗建筑中住院病房平面布置的说法，正确的是()。	ABC	不应布置在地下或半地下	对于三级耐火等级建筑，应布置在首层或二层	建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔	设置在II级木结构建筑中时，应布置在首层、二层或三层
341	下列建筑可以采用三级耐火等级的是()。	BCD	3层商店	2层修理车间	单层棉麻仓库	总蒸发量为3.5t/h的燃煤锅炉房
342	下列建筑中，应设置封闭楼梯间的有()。	BC	多层丁类厂房	建筑高度15m的三层社区医院	多层丙类厂房	一类高层公共建筑
343	下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置，其中符合规范要求的是()。	ABD	医疗建筑、老年人建筑	总建筑面积大于100000m ² 的商店建筑	建筑高度大于100m的住宅建筑	总建筑面积大于20000m ² 的地下汽车库
344	下列可作为开启送风口和启动加压送风机的联动触发信号的是()。	ACD	同一防火分区内的两只感烟火灾探测器的报警信号	同一防火分区内的两只手动火灾报警按钮的报警信号	同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号	同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号

345	下列生产的火灾危险性分类属于甲类的是()。	BCD	闪点 $\leq 28^{\circ}\text{C}$ 的液体	爆炸下限 $< 10\%$ 的气体	常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速燃烧或爆炸的物质	遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂
346	下列生产的火灾危险性分类属于乙类的是()。	ABC	闪点不小于 28°C ，但小于 60°C 的液体	爆炸下限不小于 10% 的气体	能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维，闪点不小于 60°C 的液体雾滴	遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂
347	下列物品中，储存与生产火灾危险类别不同的是()。	ACD	谷物面粉	竹藤家具	漆布	桐油织物
348	下列应设置自动喷水灭火系统的有()。	ABD	藏书量超过50万册的图书馆	大、中型幼儿园，老年人照料设施	总建筑面积大于 300m^2 的地下、半地下商店	设置在地下、半地下或地上4层及以上的歌舞娱乐游艺放映场所(除游泳场所外)
349	下列与磷酸铵盐不相容的灭火剂是()。	BC	蛋白泡沫	碳酸氢钠	碳酸氢钾	水成膜泡沫
350	消防“户籍化”管理三项报备是指消防安全管理人员报告备案()、()。	BC	防火巡查、检查备案	消防设施维护保养报告备案	消防安全自我评估报告备案	消防安全宣传教育培训备案

351	消防安全评估包括()。	ABCD	单位消防安全评估	室外大型活动消防安全评估	区域消防安全评估	室内大型活动消防安全评估
352	消防安全责任人或消防安全管理人应组织对报告的火灾隐患进行现场认定，对认定为火灾隐患的，应明确()等措施。	ABCD	整改部门和责任人	整改措施	时限、经费	防范措施
353	消防安全重点工种根据不同岗位的火灾危险性程度和岗位的火险特点，可分为以下()。	ABC	A级工种	B级工种	C级工种	D级工种
354	消防设施验收后，建筑物的所有者或管理者应当()。	ABC	建立消防设施技术档案，确定建筑消防设施的管理和值班人员	与消防设施维修保养公司签订建筑消防设施维修保养协议	进行定期检查和测试，保证消防设施的正常运行	维护管理人员应通过专门的培训并经考试合格
355	液体燃烧主要有()等特殊现象。	ACD	闪燃	爆炸	沸溢	喷溅
356	依据《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》GB/T38315，灭火和应急疏散预案的编制应遵循规定的工作流程，以下选项属于资料收集与评估阶段工作内容的是()。	BCD	查阅消防档案，客观评估本单位消防安全管理水平	确定消防安全重点部位和火灾危险源，进行火灾风险评估	收集借鉴国内外同行业火灾教训及应急工作经验	全面分析本单位火灾危险性、危险因素、可能发生的火灾类型及危害程度
357	以下()应设置防烟楼梯间。	ABD	一类高层公共建筑	建筑高度大于32m的二类高层公共建筑	建筑高度大于21m且不大于33m的住宅建筑	建筑高度大于32m且任一层使用人数大于10人的高层厂房

358	以下材料的燃烧性能等级属于A级的有()。	BCD	纸面石膏板	石膏板	水泥制品	玻璃制品
359	以下材料属于B ₁ 级材料的有()。	CD	半硬质PVC塑料地板	泡沫保温箱	难燃胶合板	硬PVC塑料地板
360	以下场所防火墙的耐火极限不应低于4.0h的有()。	ABC	甲类厂房	乙类厂房	丙类仓库	丁类仓库
361	以下场所应设置消防电梯的有()。	CD	建筑高度为33m的住宅建筑	建筑高度为32m的公共建筑	建筑高度为54m的住宅建筑	建筑高度为50m的公共建筑
362	以下建筑耐火等级不应低于二级的有()。	BC	一类高层建筑	建筑高度23m的政府办公楼	二类高层建筑	半地下建筑
363	以下建筑耐火等级不应低于一级的有()。	ABD	地下建筑	一类高层建筑	二类高层建筑	半地下建筑
364	以下设备用房和功能用房中, 不应设置在地下一层的是()。	BD	柴油发电机房	医院的住院部	歌舞娱乐放映厅	幼儿园

365	易燃气体的主要危险性包括以下哪几个方面()。	ABD	扩散性	带电性	流动性	毒害性
366	应急处置的原则包括()。	ABCD	先救人后救火，最大限度减少人员伤亡	先控制后扑救，控制火灾蔓延，避免灾情扩大	先抢救易燃易爆危险物品，后抢救贵重精密仪器	先抢救易搬动物品，后抢救笨重物品，减少财产损失
367	应急疏散逃生的组织与实施包括()。	ACD	发布火警	扑救初期火灾	应急响应	引导疏散
368	影响固体可燃物的引燃因素主要有()。	ACD	可燃物的密度	可燃物的体积	可燃物的比表面积	可燃物的厚度
369	影响建筑构件耐火性能的因素较多，主要有以下()方面。	ABCD	保护层的厚度	材料的高温力学性能和导热性能	构件的制作方法	建筑构件的截面尺寸
370	自热自燃是指没有外界热源作用，靠物质内部发生生物、物理、化学等作用产生热量引起的自燃，其中具有自热自燃特性的化学品物质有()。	AB	黄磷	二硫化碳	硫化铁	镁粉
371	化学抑制灭火法是指将燃烧物的温度降至物质的燃点或闪点以下，使燃烧停止。()	错误	正确	错误		

372	隔离灭火法是指通过隔绝空气，消除助燃物，使燃烧区内的可燃物质无法获得足够的氧化剂助燃，从而使燃烧停止。()	错误	正确	错误		
373	医疗建筑、重要公共建筑、独立建筑的老年人照料设施均为一类高层公共建筑。()	错误	正确	错误		
374	半地下室是指房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高的1/2且不大于1/3的建筑。()	错误	正确	错误		
375	利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作他用的各种生产，所属火灾危险类别为丙类。()	错误	正确	错误		
376	常温下与空气接触能缓慢氧化、积热不散引起自燃的物品，火灾危险性为乙类。()	正确	正确	错误		
377	剪力墙结构建筑是指由框架和剪力墙共同承受竖向和水平力作用的结构建筑。()	错误	正确	错误		
378	建筑高度大于150m的建筑称为超高层建筑。()	错误	正确	错误		

379	商业服务网点是指设置在民用建筑的首层或首层及二层，每个分隔单元建筑面积不大于300m ² 的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。()	错误	正确	错误		
380	B ₂ 级材料是指难燃材料(制品)，在空气中遇明火或高温作用下难起火、难微燃、难碳化。()	错误	正确	错误		
381	根据建筑材料的燃烧性能不同，建筑构件分为不燃性构件、难燃性构件、可燃性构件和易燃性构件。()	错误	正确	错误		
382	半硬质PVC塑料地板的燃烧性能属于B ₁ 级材料。()	错误	正确	错误		
383	建筑材料及制品燃烧性能分为A、B ₁ 、B ₂ 、B ₃ 。()	正确	正确	错误		
384	建筑耐火能力取决于建筑构件的耐火完整性、耐火隔热性和承载能力。()	错误	正确	错误		
385	依据标准耐火试验，构件背火面出现火焰且持续时间超过20s，即认为丧失完整性。()	错误	正确	错误		

386	依据标准耐火试验，构件背火面平均温升超过初始平均温度140℃，即认为丧失隔热性。（ ）	正确	正确	错误		
387	相同受力条件、相同材料组成的构件，截面尺寸越大，耐火极限就越低。（ ）	错误	正确	错误		
388	建筑耐火等级是衡量建筑抵抗火灾能力大小的标准，由建筑构件的燃烧性能和耐火极限中的最高者决定。（ ）	错误	正确	错误		
389	二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶，其耐火极限不应低于0.25h。（ ）	错误	正确	错误		
390	发生可燃气体泄漏时，由可燃气体探测器做出可燃气体泄漏浓度超限报警判断，将报警信息传输至可燃气体报警控制器。（ ）	正确	正确	错误		
391	医疗建筑的最低耐火等级应为一级。（ ）	错误	正确	错误		
392	建筑高度大于24m的重要公共建筑的最低耐火等级为一级。（ ）	正确	正确	错误		

393	建筑高度为24m的商业广场的最低耐火等级为一级。()	错误	正确	错误		
394	建筑高度为100m的住宅的最低耐火等级为一级。()	正确	正确	错误		
395	消防安全管理员是准入类职业资格。()	错误	正确	错误		
396	建筑之间的防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算，当外墙有凸出的可燃或难燃构件时，则应从其凸出部分外缘算起。()	正确	正确	错误		
397	《消防法》规定：国务院消防救援部门对全国的消防工作实施监督管理。()	错误	正确	错误		
398	柴油发电机房应采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，门应采用甲级防火门。()	错误	正确	错误		
399	医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。()	正确	正确	错误		

400	评估机构应制定档案管理制度，对评估档案统一保管、备查，评估档案应保存20年。（ ）	正确	正确	错误		
401	同一建筑物由两个以上单位管理或使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行各自管理。（ ）	错误	正确	错误		
402	医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时，不应超过3层。（ ）	错误	正确	错误		
403	儿童活动场所设置在高层建筑内时应设置独立的疏散楼梯和安全出口。（ ）	正确	正确	错误		
404	地上建筑可配备过滤式自救呼吸器或化学氧自救呼吸器，高于30m的楼层内应配备防护时间不少于30min的自救呼吸器。（ ）	错误	正确	错误		
405	锅炉房、柴油发电机房内设置储油间时，应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙与储油间分隔。（ ）	错误	正确	错误		
406	防烟分区是指在建筑内部采用挡烟设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾烟气向同一防烟分区的其余部分蔓延的局部空间。（ ）	错误	正确	错误		

407	设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区，防烟分区不应跨越防火分区。（ ）	正确	正确	错误		
408	防火隔墙是建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的难燃性墙体。（ ）	错误	正确	错误		
409	附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空调机房、变配电室等，应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。（ ）	错误	正确	错误		
410	当烟羽流撞击到房间的顶棚后，沿顶棚水平运动，形成一个很厚的顶棚射流层，称为顶棚射流。（ ）	错误	正确	错误		
411	厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1.0倍。（ ）	正确	正确	错误		
412	人员密集的公共场所，其疏散门的净宽度不应小于1.1m，室外疏散小巷的净宽度不应小于3.0m。（ ）	错误	正确	错误		
413	将生产中使用或产生爆炸下限不小于10%的气体物质，划分为甲类生产。（ ）	错误	正确	错误		

414	建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的，分为一、二、三、四级。（ ）	正确	正确	错误		
415	消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆，采用玻璃窗时，应选用易于破碎的玻璃。（ ）	错误	正确	错误		
416	避难走道内部装修材料的燃烧性能应为不低于B ₁ 级。（ ）	错误	正确	错误		
417	歌舞娱乐放映游艺场所，当设置在地下一层时，室内装修的顶棚、地面材料应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B ₁ 级的装修材料。（ ）	正确	正确	错误		
418	自动跟踪定位射流灭火系统由带探测组件及自动控制部分的灭火装置和消防供液部分组成。（ ）	正确	正确	错误		
419	当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B ₁ 、B ₂ 级保温材料时，屋面与外墙之间应采用宽度不小于300mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。（ ）	错误	正确	错误		
420	预应力钢筋混凝土构件的耐火极限远高于现浇钢筋混凝土构件。（ ）	错误	正确	错误		

421	为提高钢构件的耐火极限，通常采取涂刷防火涂料或包覆不燃烧材料的方法进行防火保护。（ ）	正确	正确	错误		
422	湿式系统在准工作状态时，由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。（ ）	正确	正确	错误		
423	干式系统主要由开式喷头、干式报警阀组、充气设备、末端试水装置、管道及供水设施等组成。（ ）	错误	正确	错误		
424	防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的使用面积不应小于10.0m ² ，开向前室的门应采用甲级防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。（ ）	错误	正确	错误		
425	临时高压消防给水系统是平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量，火灾时通过自动或手动启动消防泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。（ ）	正确	正确	错误		
426	排烟系统系统可以阻止烟气侵入，控制烟气蔓延，为安全疏散创造有利条件，保证人员安全疏散。（ ）	错误	正确	错误		
427	工业建筑按生产和储存物品的火灾危险性分类分为甲、乙、丙、丁、戊类。（ ）	正确	正确	错误		

428	消防应急照明和疏散指示系统是指在发生火灾时，为人员疏散和消防作业提供应急照明和疏散指示的建筑消防系统，由各类消防应急灯具及相关装置组成。（ ）	正确	正确	错误		
429	建筑高度大于250m的民用建筑应接入城市消防远程监控系统。（ ）	正确	正确	错误		
430	预作用自动喷水灭火系统是在准工作状态时配水管道内不充水，发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关连锁控制预作用装置和消防水泵，向配水管道供水的闭式系统。（ ）	正确	正确	错误		
431	当有两个及以上消防控制室时，各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息，并能互相控制。（ ）	错误	正确	错误		
432	对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程，建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。（ ）	正确	正确	错误		
433	任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于30m。（ ）	错误	正确	错误		
434	集中报警系统适用于不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象。（ ）	正确	正确	错误		

435	建筑高度大于32m的丙类高层厂房应设置消防电梯。()	正确	正确	错误		
436	安全出口的门应向疏散方向开启，当门扇开启后，不应影响疏散走道和平台的宽度。()	正确	正确	错误		
437	使用明火的餐厅内部装修材料的燃烧性能等级应比同类建筑的要求提高一级(A级除外)。()	正确	正确	错误		
438	火灾高危单位应每季度开展一次消防安全自我评估，每年委托具有资质的机构开展一次消防安全评估，并在每年度12月10日前将年度评估报告报当地消防机构备案。()	正确	正确	错误		
439	每间避难间服务的护理单元不应大于2个，每个护理单元的避难区净面积不应小于30.0m ² 。()	错误	正确	错误		
440	手动火灾报警按钮在工业和民用建筑中应用广泛，每个防火分区应至少设置2只手动火灾报警按钮。()	错误	正确	错误		
441	避难间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。()	正确	正确	错误		

442	建筑物火灾中，若火风压大于进风口的压力，则烟火便全部从内部蔓延，当它进入楼梯间、电梯井等竖井后，会大大增强烟囱效应。（ ）	错误	正确	错误		
443	火灾高危单位的消防安全管理人、消防控制室值班操作人员和专职消防安全培训宣讲员应持消防行业特有工种职业资格证书上岗，其中持中级以上职业资格证上岗人员比例不小于30%。（ ）	正确	正确	错误		
444	建筑高度18m的展览建筑，保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔，选用燃烧性能为B ₁ 级的外保温材料。（ ）	错误	正确	错误		
445	预制灭火系统分为柜式预制灭火系统和悬挂式预制灭火系统两种类型。（ ）	正确	正确	错误		
446	火灾高危单位应委托具备相应资质的消防设施维修保养机构每月进行一次消防设施维修保养，每半年至少进行一次全面功能检测。（ ）	错误	正确	错误		
447	管网气体灭火系统一般由灭火剂储存容器、驱动气体储存容器、容器阀、单向阀、选择阀、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管路管件及吊钩支架等部件组成。（ ）	正确	正确	错误		
448	火灾高危单位内部的消防安全管理部门应指导其他部门每季度组织一次针对岗位火灾危险性的灭火和应急疏散演练。（ ）	正确	正确	错误		

449	消防安全评估是对消防重点单位的基础设施、管理状况以及消防设施运行情况进行全面检查和分析的过程。通过评估，可以发现潜在的火灾隐患，提出整改建议，并最终形成评估报告。()	正确	正确	错误		
450	火灾高风险单位的消防安全评估应对评估内容设定不同的权重，以百分制量化分值评分；评估结论分为“优秀、良好、中等、较差”四个等次。()	错误	正确	错误		
451	建筑消防设施的单项检查应当每季度至少一次，检查人员和检查单位应对检查情况和检查结果负责。()	错误	正确	错误		
452	防火隔间只能用于相邻两个独立使用场所的人员相互通行。()	正确	正确	错误		
453	机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测，确保完好有效。()	错误	正确	错误		
454	A类火灾场所可以配置BC干粉(碳酸氢钠干粉)灭火器。()	错误	正确	错误		
455	多产权、多家使用单位委托统一消防安全的部门编制总预案，各单位、业主可不再制定分预案。()	错误	正确	错误		

456	矿井地下部分、核电站、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。（ ）	正确	正确	错误		
457	县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域的消防安全重点单位，并由消防救援机构报本级人民政府备案。（ ）	错误	正确	错误		
458	火灾高危单位是指消防安全重点单位中容易发生造成群死群伤、重大财产损失或重大社会影响的火灾的单位或场所。（ ）	正确	正确	错误		
459	进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。（ ）	正确	正确	错误		
460	当室外给水管网能满足室外消火栓系统最有利点处消火栓的水量和水压要求时，可由室外给水管网直接供水。（ ）	错误	正确	错误		
461	在火灾多发季节或有重大活动保卫任务的单位，应组织全要素综合演练；单位内的有关部门应结合实际适时组织专项演练，宜每月组织开展一次疏散演练。（ ）	正确	正确	错误		
462	微型消防站应在建筑物内部和避难层设置消防器材存放点，可根据需要在建筑之间分区域设置消防器材存放点。（ ）	正确	正确	错误		

463	三级灭火和应急疏散预案是针对可能发生3人以上10人以下伤亡或被困，燃烧面积小的高层建筑、地下建筑、人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所等特殊场所火灾的预案。（ ）	正确	正确	错误		
464	举办大型群众性活动，承办人应当依法向消防救援机构申请消防安全许可。（ ）	错误	正确	错误		
465	县级以上人民政府按照国家规定建立国家综合性消防救援队伍、专职消防队的，还要按照国家标准配备消防装备。（ ）	正确	正确	错误		
466	三级以上预案应明确由消防安全管理人到场指挥，拨打“119”报告相应等级火警，调集单位所有消防力量到场处置，组织疏散人员、扑救初起火灾、抢救伤员保护财产，有效控制火灾蔓延扩大，同时请求周边区域联防单位到场支援。（ ）	错误	正确	错误		
467	火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权为了抢救人员和重要物质，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施。（ ）	正确	正确	错误		
468	老年人照料设施中的老年人公共用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时，每间用房的建筑面积不应大于200m ² ，且使用人数不应大于15人。（ ）	错误	正确	错误		
469	灭火和应急疏散总预案是单位的整体预案，是本单位应对各类火灾事故的工作程序、措施和应急预案体系的总纲，是单位处置各类火灾事故的基础指导文件。（ ）	正确	正确	错误		

470	当住宅中的电梯井与疏散楼梯相邻布置时，住宅应设置封闭楼梯间，当户门采用乙级防火门时，可不设置封闭楼梯间。当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时，应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施。()	正确	正确	错误		
471	消防安全重点单位依法确定的消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、消防控制室值班操作人员等，自确定或者变更之日起3个工作日内，向当地消防机构报告备案。()	错误	正确	错误		
472	当丙类厂房每层建筑面积小于等于300m ² ，且同一时间的生产人数不超过20人时，可设置1个安全出口。()	错误	正确	错误		
473	当甲类厂房每层建筑面积小于等于100m ² ，且同一时间的生产人数不超过10人时，可设置1个安全出口。()	错误	正确	错误		
474	消防安全管理人应定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。()	正确	正确	错误		
475	单层公共建筑建筑面积小于等于200m ² 且人数不超过50人时可设一个安全出口，但托儿所、幼儿园(歌舞等娱乐场所)除外。()	正确	正确	错误		
476	乙类仓库中的防火分区之间必须采用防火墙分隔，任何情况下都不可以采用防火卷帘、防火分隔水幕进行防火分隔。()	正确	正确	错误		

477	国家规定公众聚集场所和生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业应当投保火灾公众责任保险。()	错误	正确	错误		
478	消防电梯的电源应采用消防电源，并应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。()	正确	正确	错误		
479	消防安全重点单位应当建立健全消防档案，消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。()	正确	正确	错误		
480	当建筑物沿街道部分的长度大于160m或总长度大于220m时，应设置穿过建筑物的消防车道，当确有困难时，应设置环形消防车道。()	错误	正确	错误		
481	同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，该仓库或防火分区的火灾危险性应按其中火灾危险性最小的类别确定。()	错误	正确	错误		
482	建筑面积大于500m ² 的单层丙类厂房或建筑面积大于1000m ² 的单层丁类厂房，可采用三级耐火等级。()	错误	正确	错误		
483	仓库内设置自动灭火系统时，每座仓库最大允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积可比未设置时增加1.0倍。()	正确	正确	错误		

484	建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯。()	正确	正确	错误		
485	排烟防火阀的阀门应顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应小于200mm。()	错误	正确	错误		
486	消防应急广播在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声10dB。()	错误	正确	错误		
487	消防应急灯具在主电源切断后10s内应能转入应急状态。()	错误	正确	错误		
488	易燃气体是指温度在25℃、标准大气压为101.3kPa时，与空气混合有一定易燃范围的气体。()	错误	正确	错误		
489	现场勘验笔录应当由火灾事故调查人员、证人或者当事人签名，证人、当事人拒绝签名或者无法签名的，应当在现场勘验笔录上注明。()	正确	正确	错误		
490	散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间装置等，宜布置在明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。()	正确	正确	错误		

491	微型消防站应纳入当地灭火救援联勤联动体系，参与周边区域灭火处置工作。（ ）	正确	正确	错误		
492	有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置；分控制室宜独立设置，当采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔时，可贴邻外墙设置。（ ）	正确	正确	错误		
493	火灾应急广播与公共广播合用时，应设置火灾应急广播备用扩音机，其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的2倍。（ ）	错误	正确	错误		
494	当锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m ³ ，且储油间应采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙与锅炉间分隔；当确需在防火墙上开门时，应设置甲级防火门。（ ）	正确	正确	错误		
495	变压器室之间、变压器室与配电室之间，应设置耐火极限不低于3.0h的防火隔墙。（ ）	错误	正确	错误		
496	建筑面积大1000m ² 的防火分区，直通室外的安全出口数量不少于2个；建筑面积小于或等于1000m ² 的防火分区，直通室外的安全出口数量不少于1个。（ ）	正确	正确	错误		
497	当一个区域着火时，只需要考虑该区域的人员必须能尽快撤离到安全地点，不考虑消防人员扑救火灾进入火场的条件和可能。（ ）	错误	正确	错误		

498	公众聚集场所是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及人员密集场所等。（ ）	错误	正确	错误		
499	丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400m ² ，且同一时间的作业人数不超过30人时，可设置1个安全出口。（ ）	正确	正确	错误		
500	建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时，防火墙应凸出墙的外表面0.6m以上，且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体，其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。（ ）	错误	正确	错误		